VOTRE LOGO

FICHE DE CADENASSAGE

Équipement:	001 ENT 126-1 PAN-GAR	**Fiche 1**	CADENASSAGE COMPLET
Description:	Panneau électrique		
Emplacement:	C.S Jacques-Rousseau / Local 126-1	**État/Date:**	2018-09-06

MATÉRIEL REQUIS

Nombre de cadenas	**Mécanismes**
1	1 x

AUTRES INFORMATIONS

Métier requis	**Outils requis**	**Avis**

ARRÊT DE L'ÉQUIPEMENT

No	Type	No Dispositif / Énergie	Description / Emplacement	Instruction	C	TC
1.1				Aviser tous les employés que l'équipement va être cadenassé.		

ISOLATION ET VÉRIFICATION

No	Type	No Dispositif / Énergie	Description / Emplacement	Instruction	Méc	Pos. Opé.	C	TC	T	D
2.1		001 ENT 209 P-600V #16 / 600 Volts	Disjoncteur / Local 209 - Chaufferie section moteurs 600V	OUVRIR (OFF) ET CADENASSER le disjoncteur.						
2.2	Vérifier qu'il n'y a plus de tension dans le circuit avec un détecteur de tension sans contact approprié à la tension nominale du circuit. Le bon fonctionnement du détecteur doit être vérifié au préalable at aucune partie alimentée ne doit être exposée pour la vérification									
2.3	Exécuter le travail nécessaire									

REMISE EN SERVICE

No	Type	No Dispositif / Énergie	Description / Emplacement	Instruction	D
3.1		001 ENT 209 P-600V #16 / 600 Volts	Disjoncteur / Local 209 - Chaufferie section moteurs 600V	DÉCADENASSER ET FERMER (ON) le disjoncteur.	
3.2	Vérifier l'équipement et l'aire de travail pour s'assurer que seul le personnel autorisé demeure sur place et que tout le personnel a été retiré de la zone dangereuse, que les outils et articles non essentiels ont été enlevés, que les dispositifs de sécurité sont en place et que l'équipement est opérationnel.				
3.3	Aviser tout le personnel affecté que les travaux sont complétés et que l'équipement est prêt à fonctionner.				

APPROBATION

Rédigé par	**Validé par**	**Approuvé par**
David M. Date(aaaa/mm/jj): 2018 / 08 /01	Date(aaaa/mm/jj):_____ /___ /___	Date(aaaa/mm/jj):_____ /___ /___

Légende: **C:** Cadenasseur, **TC:** Témoin Cadenasseur ; **T:** Test Énergie; **D:** Décadenasseur

VOTRE LOGO

FICHE DE CADENASSAGE

Équipement:	001 ENT 126-1 PAN-GAR	**Fiche 1**	CADENASSAGE COMPLET
Description:	Panneau électrique		
Emplacement:	C.S Jacques-Rousseau / Local 126-1	**État/Date:**	2018-09-06

PHOTOS

Photo de l'équipement

Légende: **C:** Cadenasseur, **TC:** Témoin Cadenasseur ; **T:** Test Énergie; **D:** Décadenasseur